


All'Ufficio Contabilità e Bilancio

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET		
Data della richiesta	Ufficio/Unità Richiedente	
03/02/2020	Settore RSF	
Tipologia acquisto richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> BENI	<input type="checkbox"/> SERVIZI <input type="checkbox"/> LAVORI
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO RICHIESTO (allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)		
Si richiede la fornitura del servizio di verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 per le sedi di Via del Tritone n. 181 e Via del Tritone n. 169. Si allega: - Capitolato tecnico dei servizi richiesti		
Durata prevista dell'acquisto	Marzo 2020	
MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO		
Es: carenza di professionalità/strutture interne; l'acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; etc.) Necessità di adempiere all'obbligo di verifica degli impianti di terra come previsto dalla vigente normativa in materia e in particolare dall'art. 86 del d.lgs. 81/2008 che prevede che <i>"Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza."</i>		
Spesa prevista (I.V.A. ed oneri inclusi):	€ 3.000,00	
URGENZA:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA		
Scadenza dell'attuale certificazione il prossimo marzo		
FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RICHIEDENTE		
 03/02/2020		

NOTE ALLA RICHIESTA

(da compilarsi a cura della Sezione "Valutazione limiti di spesa pubblica")

NOTE ALLA RICHIESTA

VERIFICA SEZIONE "Valutazione limiti di spesa pubblica"	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio (firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div>negativo</div> <div>positivo</div>	
VERIFICA SEZIONE "Programmazione e Controllo economico-gestionale"	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio (firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div>negativo</div> <div>positivo</div> <div>senza riallocazione risorse</div> <div>con riallocazione risorse (valutazione DG)</div>	

**VALUTAZIONE
DIRETTORE GENERALE**

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall'Ufficio/Unità _____,
in data __/__/____, prot. n. _____;

- l'istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare
l'acquisto richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di
risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che l'acquisto proposto sia **NECESSARIO** **NON NECESSARIO**.

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Affari
Amministrativi, Contabilità e Bilancio a:

avviare la fase negoziale;

comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell'Ufficio/
Unità richiedente responsabile del centro di costo.

Roma, li __/__/____

Il Direttore Generale

CAPITOLATO TECNICO DEI SERVIZI

I servizi di verifica periodica dell'impianto di messa a terra dovranno essere resi in conformità a quanto disposto dal DPR 462/2001.

Tali verifiche dovranno effettuarsi sugli immobili in uso alla scrivente Agenzia, in particolare per n. 3 punti di consegna siti nel comune di Roma e con le caratteristiche di seguito indicate:

- 1) Ubicazione via del Tritone n. 181, Roma**
 - ambiente uso ufficio;
 - totale superficie coperta 7.524 mq;
 - Potenza totale disponibile 950 kW
 - tensione 8.400 V - MT
 - alimentazione da propria cabina elettrica.

- 2) Ubicazione via del Tritone n. 169 piano 2°, Roma**
 - ambiente uso ufficio in stabile con condominio;
 - totale superficie coperta 690 mq;
 - Potenza totale disponibile 33.0 kW
 - tensione 380 V – BT.

- 3) Ubicazione via del Tritone n. 169 piano 3°, Roma**
 - ambiente uso ufficio in stabile con condominio;
 - totale superficie coperta 610 mq;
 - Potenza totale disponibile 37.5 kW
 - tensione 380 V – BT.

I servizi dovranno effettuarsi entro il mese di marzo 2020 nelle giornate di sabato e/o domenica, previo accordo con i referenti dell'AIFA.